



| CODICE | | DESCRIZIONE | |
|--|--|---|-----------------------|
| 590.FEM6305.U | INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 63A 3P+N IP65 | | |
| 590.FEM8005.U | INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 80A 3P+N IP65 | | |
| 590.FEM10005.U | INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 100A 3P+N IP65 | | |
| 590.FGE6305.U | INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 63A 3P+N IP65 | | |
| 590.FGE8005.U | INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 80A 3P+N IP65 | | |
| 590.FGE10005.U | INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 100A 3P+N IP65 | | |
| 01 | 4816 | 30.06.2020 | Sostituzione Manopola |
| REV. | MOD. TECNICA | DATA | DESCRIZIONE |
| Under the terms of the law we reserve the ownership of this design may not be copied and transfer it to third parties or competitors | | Format A1 | Scale 1:2 |
| | | Mould N° | Drawn SCAME |
| | | | Date |
| | | | Approved |
| DESCRIPTION | | CODE | Sheet 1 / 1 |
| S.p.A. PARRE - (Bergamo) | | DISP. COMANDO FIRE RATED IP65 63/80/100A 3P+N | 4010874 |