



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			3P									
	INTERVENTO			Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)				380 - 415	380 - 415	380 - 415						
	In (A)				16	16	16						
	N.POLI				3P+T	3P+T	3P+T						
	CONFIGURAZIONE												
CODICE SCAME				417.1666	417.1666	417.1666							
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	10	3x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													