



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP44

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		230	230									
	In (A)		16	25									
	N°POLI		2	2									
	INTERVENTO		Curva "C "	Tipo "AC"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)				30									
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante			IEC 309	IEC 309	P30						
	Un (V)	200 - 250			200 - 250	200 - 250	200 - 250						
	In (A)	16			16	16	16						
	N.POLI	2P+T			2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h						
CODICE SCAME		213.1633			413.1663	413.1663	570.4081						
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI		1,5 mt cavo H07RN-F 3x2,5											