



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff.			MT						
	Un (V)		400	400			230						
	In (A)		32	40			16						
	N°POLI		3P+N	4			1P+N						
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"			Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)			30										
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile			IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)	346 - 415			346 - 415	380 - 415	200 - 250						
	In (A)	32			32	32	16						
	N.POLI	3P+N+T			3P+N+T	3P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h						
	CODICE SCAME	211.3237			412.3267	412.3266	412.1663						
CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE						
	SEZ. (mmq)		4	4	4	4	2,5						
COMPONENTI VARI		Cavo H07N-F 5x4 4mt											