


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block4	
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 110	
CORRENTE NOMINALE (A) In = 16	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT										
	Un (V)		110										
	In (A)		16										
	N°POLI		2										
	INTERVENTO		Curva "C"										
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante		IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)	100-130		100-130	100-130	100-130	100-130						
	In (A)	16		16	16	16	16						
	N.POLI	2P+T		2P+T	2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h		4h	4h	4h	4h						
CODICE SCAME		218.1630		418.1660	418.1660	418.1660	418.1660						
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F											
		3x2,5mmq 5mt											