



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block 4														
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$														
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 16$														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff										
	Un (V)		400	400										
	In (A)		16	25										
	N°POLI		4	4										
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"										
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)				30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante			IEC 309	IEC 309	IEC309	IEC309						
	Un (V)	346 - 415			380 - 415	380 - 415	380-415	200 - 250						
	In (A)	16			16	16	16	16						
	N.POLI	3P+N+T			3P+T	3P+T	3P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h						
CODICE SCAME		218.1637			418.1666	418.1666	418.1666	418.1663						
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 5x2,5mmq 4mt												