



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro			Trasformatore di sicurezza							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff		MT						
	Un (V)		230	230		230						
	In (A)		3	25		6						
	N°POLI		1P+N	2		1P+N						
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"		Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante					IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309		
	Un (V)	200 - 250					40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50		
	In (A)	16					16	16	16	16		
	N.POLI	2P+T					2	2	2	2		
	CONFIGURAZIONE	6h										
	CODICE SCAME	216.1633					435.1616	435.1616	435.1616	435.1616		
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N		
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 3x1,5mmq 4mt			Primario 230V Secondario 48V 300VA							