

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		400	400									
	In (A)		16	25									
	N°POLI		4	4									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)	346 – 415			346 – 415	346 – 415	346 – 415	346 – 415					
	In (A)	16			16	16	16	16					
	N.POLI	3P+N+T			3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T					
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME	216.1637			417.1667	417.1667	417.1667	417.1667					
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 5x2,5mmq 1,5mt											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	26/04/2006
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34862

630.4606-188

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE