


A
B
C
D
E



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff									
	Un (V)			400	230									
	In (A)			16	25									
	N°POLI			1P+N	2									
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)				30									
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)					200 - 250	200 - 250	200 - 250						
	In (A)					16	16	16						
	N.POLI					2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h						
	CODICE SCAME					412.1663	412.1663	412.1663						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	2x4											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,N	L1,N	L1,N	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI														