



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT-Diff									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			3P+N									
	INTERVENTO			Tipo "C+AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	P30						
	Un (V)				346 - 415	200 - 250	200 - 250						
	In (A)				32	16	16						
	N.POLI				3P+N+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h						
	CODICE SCAME				412.3267	412.1663	570.4081						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	4	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													