



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			4									
	INTERVENTO			Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)				346 - 415	346 - 415	200 - 250						
	In (A)				32	16	16						
	N.POLI				3P+N+T	3P+N+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h						
	CODICE SCAME				417.3267	417.1667	417.1663						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4										
	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE						
COLLEGAMENTI	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	4	2,5	2,5						
	COMPONENTI VARI												