



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block4														
TENSIONE NOMINALE (V) V <sub>n</sub> = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I <sub>n</sub> = 16														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f <sub>n</sub> = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		MT								
	Un (V)			400		230								
	In (A)			16		16								
	N°POLI			4		2								
	INTERVENTO			Curva "C"		Curva "C"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)														
PRESE A SPINA	TIPO			IEC 309		IEC 309	IEC 309	IEC 309	Domo					
	Un (V)			380-415		200-250	200-250	200-250	200-250					
	In (A)			16		16	16	16	16					
	N.POLI			3P+T		2P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE			6h		6h	6h	6h						
CODICE SCAME				413.1666		413.1663	413.1663	413.1663	570.4051					
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE				
		SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI									Pluristandard					