



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT									
	Un (V)			400									
	In (A)			16									
	N°POLI			3P+N									
	INTERVENTO			Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)				380 - 415	380 - 415	380 - 415	200 - 250					
	In (A)				32	16	16	16					
	N°POLI				3P+T	3P+T	3P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME				417.3266	417.1666	417.1666	417.1663					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4										
	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L2,N,PE					
COLLEGAMENTI	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
	COMPONENTI VARI												