



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Trasformatore di sicurezza									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		MT								
	Un (V)		230		230								
	In (A)		3		10								
	N°POLI		1P+N		1P+N								
	INTERVENTO		Curva "C"		Curva "C"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309				
	Un (V)					20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25				
	In (A)					16	16	16	16				
	N°POLI					2	2	2	2				
	CONFIGURAZIONE												
CODICE SCAME					435.1615	435.1615	435.1615	435.1615					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	2x4											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N	L,N				
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI				Primario 220V									
				Secondario 24V									
				300VA									