



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro					Trasformatore di sicurezza					
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT			MT		MT				
	Un (V)			400			230		230				
	In (A)			16			2		6				
	N°POLI			4			1P+N		1P+N				
	INTERVENTO			Curva "C"			Curva "C"		Curva "C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309				IEC 309	IEC 309		
	Un (V)				380-415	380-415				20 - 25	20 - 25		
	In (A)				16	16				16	16		
	N.POLI				3P+T	3P+T				2	2		
	CONFIGURAZIONE				6h	6h							
	CODICE SCAME				417.1666	417.1666					435.1615	435.1615	
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	4	4x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N	L1,N	L1,N	L1,N	L1,N		
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI								Primario 230V					
								Secondario 24V					
								150VA					