



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff										
	Un (V)		400	400										
	In (A)		32	40										
	N°POLI		3P+N	4										
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)				30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)	346 - 415			380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250						
	In (A)	32			32	16	16	16						
	N.POLI	3P+N+T			3P+T	2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h						
	CODICE SCAME	216.3237			405.3286	406.1683	406.1683	406.1683						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)													
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE						
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI		2mt cavo H07RN-F 5x4				Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg						