



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-2														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 23														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff										
	Un (V)		400	400										
	In (A)		32	40										
	N°POLI		3P+N	4										
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)			30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)	346 - 415			346 - 415	346 - 415	200 - 250	200 - 250						
	In (A)	32			16	16	16	16						
	N.POLI	3P+N+T			3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h						
	CODICE SCAME	218.3237RV			406.1687	406.1687	406.1683	406.1683						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)													
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE						
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI		2mt cavo H07RN-F 5x4			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg						