



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
<b>Mbox-2</b>														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 23														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff									
	Un (V)		400		400									
	In (A)		32		40									
	N°POLI		3P+N		4									
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)					30									
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)	346 - 415				380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)	32				16	16	16	16					
	N.POLI	3P+N+T				3P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h					
CODICE SCAME		218.3237RV				406.1686	406.1683	406.1683	406.1683					
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE					
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI		2mt cavo H07RN-F 5x4		Lampada di segnalazione BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg					