



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff								
	Un (V)		400		400								
	In (A)		32		40								
	N°POLI		3P+N		4								
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	346 - 415				380 - 415	346 - 415	200 - 250	200 - 250				
	In (A)	32				16	16	16	16				
	N.POLI	3P+N+T				3P+T	3P+N+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h				
	CODICE SCAME	216.3237RV				405.3286	406.1687	406.1683	406.1683				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE				
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	4	4	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI		2mt cavo H07RN-F 5x4		Lampada di segnalazione BA9s 3W			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg				