



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff								
	Un (V)		400		400								
	In (A)		16		25								
	N°POLI		4		4								
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	346 - 415				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)	16				16	16	16	16				
	N.POLI	3P+N+T				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		218.1637RV				405.1683	405.1683	405.1683	405.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE				
	SEZ. (mmq)	2,5	4	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI		2 mt cavo H07RN-F 2,5x5		Lampada di segnalazione BA9s 3W									