



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-2														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 23														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff		MT	MT	MT				
	Un (V)			400		400		400	230	230				
	In (A)			32		40		16	16	16				
	N°POLI			3P+N		4		3	1	1				
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"		Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"				
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)						30								
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)						346 - 415	346 - 415	200 - 250	200 - 250				
	In (A)						32	16	16	16				
	N.POLI						3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME							405.3287	405.1687	405.1683	405.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE				
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	4	4	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W									