



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 23
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff		MT		MT		
	Un (V)			400		400		400		230		
	In (A)			32		40		16		16		
	N°POLI			3P+N		4		3		1		
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"		Curva "C"		Curva "C"		
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)						380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250		
	In (A)						32	16	32	16		
	N.POLI						3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME							405.3287	405.1686	405.3283	405.1683		
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16								
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	
		SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	4	4	2,5	4	2,5	
COMPONENTI VARI						Lampada di segnalazione BA9s 3W						