



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT-diff	MT								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			100	63								
	N°POLI			4	3								
	INTERVENTO			"C + AC"	Curva "C"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
PRESE A SPINA	TIPO				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)				380-415	380-415	380-415	200-250	200-250				
	In (A)				63	32	16	16	16				
	N.POLI				3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h	6h				
	CODICE SCAME				405.6386	406.3286	406.1686	406.1683	406.1683				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE				
	SEZ. (mmq)	25	25	25	10	4	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI						Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg				