



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff							
	Un (V)				400	400							
	In (A)				32	40							
	N°POLI				4	4							
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"							
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)						30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)						380-415	200-250	200-250				
	In (A)						16	16	16				
	N.POLI						3P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h				
CODICE SCAME							406.1686	406.1683	406.1683				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE				
	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n'3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg				