



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400	
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 45	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65	

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			63	63								
	N°POLI			3	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)					380-415	380-415	380-415	380-415	380-415			
	In (A)					32	16	16	16	16			
	N.POLI					3P+T	3P+T	3P+T	3P+T	3P+T			
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME					406.3286	406.1686	406.1686	406.1686	406.1686			
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE			
	SEZ. (mmq)	16	16	16	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI						Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38			