TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mbox-3

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 30

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff						
	Un (V)				400	400						
	In (A)				32	40						
	N°POLI				4	4						
	INTERVENTO				Curva"C"	Tipo "AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)					30						
	.											
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						346-415	200-250	380-415	200-250	200-250	200-250
	In (A)						32	32	16	16	16	16
	N.POLI						3P+N+T	2P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME						405.3287	405.3283	406.1686	406.1683	406.1683	406.1683
	.											
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con interr.crepscolare n°3lampade LED					Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	18/02/2019
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

657.6036-062

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE