



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff						
	Un (V)				400	400						
	In (A)				63	63						
	N°POLI				4	4						
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						380-415	380-415	380-415	200-250	200-250	200-250
	In (A)						16	16	16	16	16	16
	N.POLI						3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME						406.1686	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683	406.1683	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con interr. crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg