



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			63	63								
	N°POLI			4	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)					346-415	380-415	380-415	200 - 250	200-250	200-250		
	In (A)					32	32	32	16	16	16		
	N.POLI					3P+N+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h	6h	6h		
	CODICE SCAME					406.3287	406.3286	406.1686	406.1683	406.1683	406.1683		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE		
	SEZ. (mmq)	16	16	16	16	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI						Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		