



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 45														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														
NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 (ASC)														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff								
	Un (V)			400		400								
	In (A)			63		63								
	N°POLI			4		4								
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)						30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	346-415					380-415	380-415	200-250	200-250				
	In (A)	63					32	16	16	16				
	N.POLI	3P+N+T					3P+T	3P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h					6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		654.906397					406.3286	406.1686	406.1683	406.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE				
	SEZ. (mmq)	16	2,5	16	2,5	16	4	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI			Scheda elettr. con interr. crepuscolare n°3 lampade LED		Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38				