



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 30														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff						
	Un (V)				400		400						
	In (A)				32		40						
	N°POLI				4		4						
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)							30						
PRESE A SPINA	TIPO							Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)							380-415	200-250	200-250	200-250		
	In (A)							16	16	16	16		
	N.POLI							3P+T	2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE							6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME								406.1686	406.1683	406.1683	406.1683		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE		
	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	2,5	10	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con interr. crepuscolare e 3 lampade LED		Lampada BA9s 3W							