



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 30
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff							
	Un (V)			400		400							
	In (A)			32		40							
	N°POLI			4		4							
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"							
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)						30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)						380-415	380-415	380-415	200-250	200-250		
	In (A)						32	32	16	16	16		
	N°POLI						3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME							406.3286	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683		
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	SEZ. (mmq)	10	10	10	2,5	10	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5
	SEZ. (mmq)												
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		