


00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$														
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 45$														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														



CIRCUITO		1	2	3	4	4	5	6	7	8	9		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff							
	Un (V)			400		400							
	In (A)			63		63							
	N°POLI			4		4							
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"							
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)						30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)						346-415	380-415	380-415	200-250	200-250		
	In (A)						32	32	16	16	16		
	N.POLI						3P+N+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME							406.3287	406.3286	406.1686	406.1683	406.1683		
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
		SEZ. (mmq)	16	16	16	2,5	16	4	4	2,5	2,5	2,5	
COMPONENTI VARI						Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	