



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff						
	Un (V)				400		400						
	In (A)				63		63						
	N°POLI				4		4						
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"						
PRESE A SPINA								Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
								346-415	346-415	346-415	346-415	200-250	200-250
								32	32	16	16	16	16
								3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T
								6h	6h	6h	6h	6h	6h
								406.3287	406.3287	406.1687	406.1687	406.1683	406.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
		SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	2,5	16	4	4	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n'3 lampade LED		Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
<b>Mbox-3</b>														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 45														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														