



|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 00  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Mbox-3</b>                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TENSIONE NOMINALE (V)<br>Vn = 400           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| CORRENTE NOMINALE (A)<br>In = 45            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz)<br>fn = 50-60       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:<br>IP66         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| NORMA DI RIFERIMENTO<br>EN 60 439-4 ( ASC ) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| CIRCUITO                 |                | 1                 | 2                    | 3  | 4         | 5          | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |     |  |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI   |                | Terra             | Alimentazione Quadro | Illuminazione Quadro                                     |           |            |               |               |               |               |               |     |  |
| DISPOSITIVI DI COMANDO   | TIPO           |                   |                      |  | MT        | Diff       |               | MT            | MT            | MT            | MT            |     |  |
|                          | Un (V)         |                   |                      |  | 400       | 400        |               | 400           | 400           | 230           | 230           |     |  |
|                          | In (A)         |                   |                      |  | 63        | 63         |               | 32            | 16            | 16            | 16            |     |  |
|                          | N°POLI         |                   |                      |  | 4         | 4          |               | 3             | 3             | 1             | 1             |     |  |
|                          | INTERVENTO     |                   |                      |  | Curva "C" | Tipo "AC"  |               | Curva "C"     | Curva "C"     | Curva "C"     | Curva "C"     |     |  |
| POTERE INTERRUZIONE (kA) |                |                   |                      |  |           | 30         |               |               |               |               |               |     |  |
| Idn (mA)                 |                |                   |                      |  |           |            |               |               |               |               |               |     |  |
| PRESE A SPINA            | TIPO           |                   |                      |  |           |            | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata |     |  |
|                          | Un (V)         |                   |                      |  |           |            | 380-415       | 380-415       | 380-415       | 200-250       | 200-250       |     |  |
|                          | In (A)         |                   |                      |  |           |            | 63            | 32            | 16            | 16            | 16            |     |  |
|                          | N.POLI         |                   |                      |  |           |            | 3P+T          | 3P+T          | 3P+T          | 2P+T          | 2P+T          |     |  |
|                          | CONFIGURAZIONE |                   |                      |  |           |            | 6h            | 6h            | 6h            | 6h            | 6h            |     |  |
| CODICE SCAME             |                |                   |                      |  |           |            | 405.6386      | 405.3286      | 405.1686      | 405.1683      | 405.1683      |     |  |
| MORSETTI                 |                | N°SEZ. (mmq)      | 35                   | 4x35   |           |            |               |               |               |               |               |     |  |
| COLLEGAMENTI             |                | L1, L2, L3, N, PE | PE                   | L1,L2,L3,N   | L1,N      | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N    | L1,L2,L3,PE   | L1,L2,L3,PE   | L1,N,PE       | L2,N,PE       |     |  |
|                          |                | SEZ. (mmq)        | 16                   | 16   | 2,5       | 16         | 16            | 10            | 4             | 2,5           | 2,5           | 2,5 |  |
| COMPONENTI VARI          |                |                   |                      | Scheda elettr.com<br>int.crepuscolare<br>N.3 lampade LED |           |            |               |               |               |               |               |     |  |