



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 30
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff		MT		MT	MT		
	Un (V)				400	400		400		230	230		
	In (A)				32	40		16		16	16		
	N°POLI				4	4		3		1	1		
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"		Curva "C"		Curva "C"	Curva "C"		
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)						30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)						380-415	380-415	380-415	200-250	200-250		
	In (A)						16	16	16	16	16		
	N.POLI						3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME							405.3286	405.1686	405.1686	405.1683	405.1683		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L2,N,PE	L3,N,PE		
	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n°3 lampade LED									