



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 45														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff	MT	MT	MT	MT	MT	MT	
	Un (V)				400	400	400	400	400	230	230	230	
	In (A)				63	63	32	16	16	16	16	16	
	N°POLI				4	4	3	3	3	1	1	1	
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)					30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)						380-415	380-415	380-415	200-250	200-250	200-250	
	In (A)						32	16	16	16	16	16	
	N°POLI						3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h	
	CODICE SCAME						405.3286	405.1686	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con									
				int. crepuscolare									
				n°3 lampade LED									