



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 30
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff	MT	MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)				400	400	230	230	230	230	230	230
	In (A)				32	40	16	16	16	16	16	16
	N°POLI				4	4	1	1	1	1	1	1
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
Idn (mA)					30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250
	In (A)						16	16	16	16	16	16
	N.POLI						2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME						405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con in terr. crepuscolare n° 3 lampade LED								