



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 45														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50 - 60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP56														
NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 ( ASC )														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff	MT	MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)				400	400	400	400	230	230	230	230
	In (A)				63	63	50	32	32	16	16	16
	N°POLI				4	4	4	3	1	1	1	1
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
POTERE INTERRUZIONE (kA)						30						
Idn (mA)												
PRESE A SPINA	TIPO							Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)							346-415	200-250	200-250	200-250	200-250
	In (A)							32	16	16	16	16
	N.POLI							3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE							6h	6h	6h		
CODICE SCAME								405.3287	405.3283	405.1683	409.0405	409.0405
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35			5x35					
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
SEZ. (mmq)			16	16	2,5	16	16	10	4	4	2,5	2,5
COMPONENTI VARI					Scheda elettr. con int. crepuscolare n°3 lampade LED						Pluristandard	Pluristandard