



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) V <sub>n</sub> = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I <sub>n</sub> = 30														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f <sub>n</sub> = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff	MT		MT		MT					
	Un (V)		400	400	400		230		230					
	In (A)		32	40	16		16		16					
	N°POLI		4	4	3		1		1					
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"		Curva "C"		Curva "C"					
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)				30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	346-415			380-415	380-415	200-250	200-250	200-250	200-250				
	In (A)	32			16	16	16	16	16	16				
	N°POLI	3P+N+T			3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		247.3297			405.1686	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE			
	SEZ. (mmq)	10	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI														