



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 45
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff	MT	MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)			400		400	400	400	400	230	230	230
	In (A)			63		63	32	16	16	16	16	16
	N°POLI			4		4	3	3	3	1	1	1
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
POTERE INTERRUZIONE (kA)						30						
Idn (mA)												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415					380-415	380-415	380-415	200-250	200-250	200-250
	In (A)	63					32	16	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T					3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h					6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME		654.906397					405.3286	405.1686	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	2,5	16	2,5	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI			Scheda elettr. con interr. crepuscolare n° 3 lampade LED		BA9s 3W							