



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 30														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff		MT				
	Un (V)				400		400		400				
	In (A)				32		40		16				
	N°POLI				4		4		3				
	INTERVENTO						Tipo "AC"		Curva "C"				
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)							30						
PRESE A SPINA	TIPO							Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)							346-415	380-415	380-415	200-250	200-250	200-250
	In (A)							32	16	16	16	16	16
	N.POLI							3P+N+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE							6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME								405.3287	405.1686	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
		SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	2,5	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI													
				Scheda elettr. con interr. crepuscolare			Lampada BA9s 3W						