



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)			400	400	230	230	230	230	230	230	230	230
	In (A)			63	63	16	16	16	16	16	16	16	16
	N°POLI			4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)					200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250
	In (A)					16	16	16	16	16	16	16	16
	N.POLI					2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME					561.1683	561.1683	561.1683	561.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	16	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI													

DATA 23/10/2007  
 DISEG. C.Romelli  
 VISTO Gozzini  
 APPR. Gozzini

**SCAME**  
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34679

658.8058-773

FOGLIO 1 DI 1  
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA