



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Kiosk														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 230														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 48														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro lato A									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)			400	230	230	230	230	230	230	230	230
	In (A)			63	6	6	6	6	6	6	6	6
	N°POLI			2	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
	INTERVENTO POTERE INTERRUZIONE (kA) Idn (mA)				Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250
	In (A)				16	16	16	16	16	16	16	16
	N°POLI				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE CODICE SCAME				6h 418.1663H	6h 418.1663H	6h 418.1663H	6h 418.1663H	6h 418.1663H	6h 418.1663H	6h 418.1663H	6h 418.1663H
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	2x10									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE
	SEZ. (mmq)	6	6	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI												