



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Erogatore Kiosk														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 160														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50 - 60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP56														
NORMA DI RIFERIMENTO EN 61439-7														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT-diff		MT-diff	MT-diff	MT-diff					
	Un (V)				400		400	400	400					
	In (A)				125		32	32	32					
	N°POLI				4		2	2	2					
	INTERVENTO				"C+AC"		"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)				30		30	30	30					
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)					346-415	200-250	200-250	200-250					
	In (A)					125	32	32	32					
	N.POLI					3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME					415.12567	405.3283	405.3283	405.3283					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x70											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE					
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	16	4	4	4					
COMPONENTI VARI														