



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Kiosk														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 12														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50 - 60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP56														
NORMA DI RIFERIMENTO EN 61 439-7														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Alimentazione Illuminazione	Illuminazione Quadro							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO					SEZ	MT	MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)					400	230	230	230	230	230	230
	In (A)					40	6	6	6	6	6	6
	N°POLI					4	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
	INTERVENTO						"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)							30	30	30	30	30
PRESE A SPINA	TIPO						IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)						200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250
	In (A)						16	16	16	16	16	16
	N.POLI						2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME						418.1663H	418.1663H	418.1663H	418.1663H	418.1663H	418.1663H
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x10									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	6	6	2,5	2,5	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI												