



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro									Lampada Segnalazione
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	MT-Diff	MT-Diff	MT-Diff	MT-Diff	MT-Diff	MT-Diff	MT-Diff	
	Un (V)			400	400	400	400	400	400	400	400	
	In (A)			250	32	32	32	32	32	32	32	
	N°POLI			3P+N	4	4	4	4	4	4	4	
	INTERVENTO				"C + AC"	"C + AC"	"C + AC"	"C + AC"	"C + AC"	"C + AC"	"C + AC"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)				300 Sel.	300 Sel.	300 Sel.	300 Sel.	300 Sel.	300 Sel.	300 Sel.	
PRESE A SPINA	TIPO											
	Un (V)											
	In (A)											
	N°POLI											
	CONFIGURAZIONE											
	CODICE SCAME											
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50		5x16	5x16	5x16	5x16	5x16	5x16	5x16	
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N
	SEZ. (mmq)	50	70	70	6	6	6	6	6	6	6	2,5
COMPONENTI VARI												BA9s 3W
												Fuse 1A

DATA 07/03/2007
 DISEG. F. Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34795

661.0250-153

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA