



| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------|----------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Terra | Alimentazione Quadro | | | | | Lampada Segnalzione | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | SEZ | MT-Diff | Diff | MT | | | | | | |
| | Un (V) | | | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | |
| | In (A) | | | 160 | 125 | 40 | 32 | | | | | | |
| | N°POLI | | | 3P+N | 4 | 4 | 3 | | | | | | |
| | INTERVENTO | | | | | Tipo "AC" | Curva "C" | | | | | | |
| | POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | | |
| | Idn (mA) | | | | Reg. | 30 | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | | | | Interbloccata | | Interbloccata | | | | | | |
| | Un (V) | | | | 380 - 415 | | 380 - 415 | | | | | | |
| | In (A) | | | | 125 | | 32 | | | | | | |
| | N.POLI | | | | 3P+T | | 3P+T | | | | | | |
| | CONFIGURAZIONE | | | | 6h | | 6h | | | | | | |
| | CODICE SCAME | | | | 557.12586 | | 547.3286 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MORSETTI | N°SEZ. (mmq) | 50 | 3x95+50 | | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | PE | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,PE | L1,L2 | | | | | |
| | SEZ. (mmq) | 50 | 95 | 70 | 35 | 10 | 10 | 2,5 | | | | | |
| COMPONENTI VARI | | | | | | | | Fusibile 9x35 2A | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|--------|------------|--|---|---------|--------------|-------------------|------|---|
| | | | | DATA | 01/10/2007 | | A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti | MP34715 | 661.5160-168 | FOGLIO | 1 DI | 1 |
| | | | | DISEG. | C.Romelli | | | | | SEGUE | | |
| REV. | MODIFICA | DATA | FIRMA | APPR. | Gozzini | | | | | PARRE - (Bergamo) | | |