



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra Quadro	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	MT - Diff	Diff.	MT	MT	Diff.	MT	MT		
	Un (V)			400	400	400	400	400	400	400	400		
	In (A)			250	80	63	32	32	63	32	32		
	N°POLI			4	4	4	3	3	4	3	3		
	INTERVENTO					Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"		
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				300	30			30				
PRESE A SPINA	CAVI SEZ. (mmq)												
	TIPO						Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)						346 - 415	346 - 415		346 - 415	346 - 415		
	In (A)						32	32		32	32		
	N.POLI						3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T		
	CONFIGURAZIONE						6h	6h		6h	6h		
MORSETTI	CODICE SCAME						405.3287	405.3287		405.3287	405.3287		
	CAVI SEZ. (mmq)												
	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50		5x16								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE		
	SEZ. (mmq)	50	95	95	25	16	6	6	16	6	6		
COMPONENTI VARI													

DATA 17/05/2006
 DISEG. F. Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34859

661.5250-138

FOGLIO 1 DI 2
 SEGUE 2

REV. MODIFICA DATA FIRMA

