



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro					Lampada Segnalzione					
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			SEZ	MT-Diff	Diff	MT						
	Un (V)			400	400	400	400						
	In (A)			250	125	63	63						
	N°POLI			3P+N	4	4	3						
	INTERVENTO				TM	Tipo "AC"	Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				Reg.	500							
PRESE A SPINA	TIPO				Interbloccata		Interbloccata						
	Un (V)				346 - 415		346 - 415						
	In (A)				125		63						
	N.POLI				3P+N+T		3P+N+T						
	CONFIGURAZIONE				6h		6h						
CODICE SCAME				557.12587		557.6377							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N					
	SEZ. (mmq)	50	50	50	35	16	16	2,5					
COMPONENTI VARI								Fusibile 9x35 2A					