



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		400	400									
	In (A)		32	40									
	N°POLI		4	4									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	CAVI SEZ. (mmq)												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)	346 - 415			346 - 415	346 - 415	346 - 415	346 - 415					
	In (A)	32			32	32	32	32					
	N.POLI	3P+N+T			3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T					
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME	216.3237RV			418.3267	418.3267	418.3267	418.3267					
	CAVI SEZ. (mmq)												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE					
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	4	4	4					
COMPONENTI VARI													